



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 87-6/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждение г. Ростова-на-Дону «Школа № 65»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 87-6 от «26» марта 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладков В.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение г. Ростова-на-Дону «Школа № 65», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Волкова 6/3.

Дата и время проведения проверки:

12.04.2018 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

13.04.2018 с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 05 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам ОНД и ПР по г.Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Бут Марина Витальевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с федеральным законом "О техническом регулировании", и

	1.	2.	3.	4.
	Требования которого (-ых) нарушены	3.	4.	5.
	1.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода № 2 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 50 чел., а именно 0,89 м.	2.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода № 3 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 50 чел., а именно 0,94 м.
2	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из пожарного требования "безопасности"	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	3.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 высота горизонтальных участков путей эвакуации по лестничному маршу из пожарного требования "безопасности"
3	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из пожарного требования "безопасности"	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	4.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 высота горизонтальных участков путей эвакуации по лестничному маршу из пожарного требования "безопасности"
4				



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор отделеия НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Выкадоров Игорь Николаевич

Предписание на стр. для исполнения по дати:

*Виталий Николаевич*

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«13» апреля 2018 г.

(подпись)

*Игорь Николаевич*